



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 4 Μαρτίου 2024

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 5<sup>ης</sup>/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:**

**Λήψη απόφασης περί έκτακτης αναγκαιότητας λειτουργίας μονάδας  
αφαλάτωσης.**

Στον Πόρο σήμερα, την 28<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1127/23.2.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του ά. 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) και τροποποιήθηκε με το ά.6 του Ν. 5056/2023, **ii)** τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση Δ.Σ. 89/2011), **iii)** την υπ' αριθμ. 98 και με αρ. πρωτ.8182/26.1.2024 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 67 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β' του ά. 177 του Ν. 4635/2019 και ισχύει), καθώς σε σύνολο δεκαπέντε(15) μελών, παρόντα ήταν τα δεκατέσσερα (14):

Όνομα συμβούλου	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Γρίβα Ιωάννα	+	
2. Αντιπρόεδρος: Κανατσίδα Ελένη	+	
3. Γραμματέας: Κουτουζή Ελένη	+	
4. Δημητριάδης Ιωάννης	+	

5. Κανατσίδης Γεώργιος	+	
6. Καραμάνη-Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα	+	
7. Λίτσας Χρήστος	+	
8. Μακρή Αγγελική	+	
9. Μάνεσης Κυριάκος	+	
10. Μουτζουβής Κωνσταντίνος		-
11. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
12. Ροή Χριστίνα	+	
13. Ροϊδης Κωνσταντίνος	+	
14. Ρούσσος Ιωάννης	+	
15. Χαρακλάνης Θεόδωρος	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

**Ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Μουτζουβής Κωνσταντίνος προσήλθε πριν την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος.**

**Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

*Ο Αν. Προϊστ. Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Πόρου κ. Ανδρέας Νικολετόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός με εισηγητικό του σημείωμα θέτει υπόψη μας τα εξής:*

*Ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής η οποία λαμβάνει χώρα κατά τα τελευταία χρόνια, δραματική προκύπτει η υποβάθμιση της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας εκμεταλλεύσιμων υπογείων υδάτων και του υδροφόρου ορίζονται γενικά.*

*Στο Δήμο Πόρου κατά τα τελευταία 3 έτη, έχουν χάσει την τροφοδοτική τους ικανότητα και έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται οι 3 από τις 8 γεωτρήσεις που διαθέτει ο Δήμος και οι οποίες τροφοδοτούσαν το νησιωτικό και ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου.*

*Οι συνθήκες έχουν επιβάλει συνεπώς να περιοριστούν οι αντλούμενες ποσότητες*

ώστε να προστατευτούν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις και να μην προκληθεί υπεράντληση αυτών.

Πρόσθετο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει κατά τα τελευταία χρόνια αποτελούν αφενός η εμφάνιση νιτρικών αλάτων στις μεγαλύτερες των διαθεσίμων γεωτρήσεων της περιοχής κάμπου Τροιζήνας λόγω υπερεντατικής (και πιθανώς ανεξέλεγκτης) χρήσης λιπασμάτων στις πέριξ καλλιεργούμενες εκτάσεις και αφ' ετέρου, η σταδιακή πορεία υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα η οποία και βαίνει επιδεινούμενη.

Οι ανωτέρω συνθήκες έχουν επιβάλλει ήδη από το 2008, την χρήση μονάδας αντίστροφης ώσμωσης για την απονιτροποίηση του παραγόμενου ύδατος της προαναφερθείσας περιοχής η οποία όμως απαιτεί την απόρριψη μεγάλου μέρους του αντλούμενου ύδατος κατά την επεξεργασία.

Συνεπώς, ο Δήμος Πόρου καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τον περιορισμό διαθέσιμων υδάτων, την ποσοτική ανεπάρκεια και τις αυξημένες ανάγκες επεξεργασίας ώστε να επιτυγχάνεται ποσοτική επάρκεια αλλά και ποιοτική συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις πόσιμου ύδατος.

Ειδικά κατά τη θερινή τουριστική περίοδο και τη μεγάλη επισκεψιμότητα που επιτυγχάνεται, τριπλασιάζοντας τον διαμένοντα πληθυσμό κατά τις περιόδους αιχμής, η κάλυψη των αναγκών δεν θα μπορεί πλέον να καλυφθεί με από τις υφιστάμενες υποδομές.

Όπως αποδείχθηκε κατά τη θερινή περίοδο 2023, για την κάλυψη μέρους των άμεσων αναγκών της θερινής περιόδου 2024 απαιτείται η μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης ελάχιστης παραγωγικής ικανότητας 600 κ.μ./24-ωρο ώστε να συνδράμει προσωρινά στις προαναφερθείσες κατεπείγουσες ανάγκες ύδρευσης του Δήμου.

Η μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης για τη θερινή περίοδο του 2024 εντάσσεται στο σχέδιο αυτό με σκοπό την προσωρινή κάλυψη των αναγκών του νησιού σε και μέχρις οριστικής επίλυσης των αναγκών υδροδότησης.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ανωτέρω δεδομένα, ο Δήμος μας έχει επιδιώξει

τρεις φορές από το 2017 έως σήμερα να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού ημερήσιας δυναμικότητας 800 κυβικών έκαστη, ωστόσο οι σχετικές προτάσεις του δεν έχουν μέχρι στιγμής εγκριθεί (ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, Ταμείο Ανάκαμψης).

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4487/2017 και με στόχο την ανανέωση της άδειας(ΑΔΑ: 6ΩΛΤ4653ΠΩ-4Β7) προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας για τις εν λόγω μονάδες αφαλάτωσης η ισχύς της οποίας έληξε στις 31.12.2023, απαιτείται λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αναγκαιότητας έκτακτης λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης.

Συνεπώς, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει περί της αναγκαιότητας έκτακτης λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης, για την κάλυψη αναγκών της ύδρευσης του Δήμου Πόρου.

**Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:**

1. Γρίβα Ιωάννα: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
2. Δημητριάδης Ιωάννης: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
3. Κανατσίδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
4. Κανατσίδα Ελένη: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
5. Καραμάνη Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
6. Κουτουζή Ελένη: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
7. Λίτσας Χρήστος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
8. Μακρή Αγγελική: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
9. Μάνεσης Κυριάκος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
10. Μουτζουβής Κωσταντίνος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
11. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
12. Ροή Χριστίνα: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
13. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
14. Ρούσσος Ιωάννης: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.
15. Χαρακλάνης Θεόδωρος: **ΝΑΙ** στη εισήγηση.

**Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:**

	Αριθμός ψηφών	Ονόματα συμβούλων
<b>ΝΑΙ</b>	15	Γρίβα Ιωάννα, Δημητριάδης Ιωάννης, Κανατσίδα Ελένη, Κανατσίδης Γεώργιος, Καραμάνη – Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα, Κουτουζή Ελένη, Μακρή Αγγελική, Λίτσας Χρήστος, Μάνεσης Κυριάκος, Μουτζουβής Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροή Χριστίνα, Ροΐδης Κωνσταντίνος, Ρούσσος Ιωάννης, Χαρακλάνης Θεόδωρος
<b>ΟΧΙ</b>	-	-
<b>ΛΕΥΚΟ</b>	-	-
<b>ΠΑΡΩΝ</b>	-	-
<b>ΑΠΟΧΗ</b>	-	-
<b>ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση</b>	-	-
<b>Μη-έγκυρη ψηφός</b>	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έκτακτη αναγκαιότητα λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης, για την κάλυψη αναγκών της ύδρευσης του Δήμου Πόρου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2024.

Η Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
------------	--------------	---------

Γρίβα Ιωάννα	Κουτουζή Ελένη	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Δημητριάδης Ιωάννης</li><li>2. Κανασιδης Γεώργιος</li><li>3. Κανασιδη Ελένη</li><li>4. Καραμάνη – Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα</li><li>5. Λίτσας Χρήστος</li><li>6. Μακρή Αγγελική</li><li>7. Μάνεσης Κυριάκος</li><li>8. Μουτζουβής Κωνσταντίνος</li><li>9. Παπαχρήστου Αναστάσιος</li><li>10. Ροή Χριστίνα</li><li>11. Ροΐδης Κωνσταντίνος</li><li>12. Ρούσσοι Ιωάννης</li><li>13. Χαρακλάνης Θεόδωρος</li></ol>
--------------	-------------------	--