



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 25 Φεβρουαρίου 2026

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6^{ης}/2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση επί του κατεπείγοντος της υπ' αρ. 75/2026 απόφασης Δημάρχου Πόρου περί «Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης της μονάδας αφαλάτωσης – απονιτροποίησης Δήμου Πόρου.»

Στον Πόρο σήμερα, την 24^η του μηνός Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 825/20.2.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), ως ισχύουν, **ii)** την υπ' αριθμ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα πέντε (5):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Κανατσιδής Γεώργιος	+	
3. Καραμάνη-Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα	+	
4. Λίτσας Χρήστος	+	

5. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	
------------------------	---	--

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέτω υπόψη σας τα εξής:

- Την παρ. 2 του ά. 86 του Ν. 3852/2010, κατά την οποία ορίζεται ότι: «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.»
- Την παρ. 2 του ά. 58 του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες του Δημάρχου) κατά την οποία ορίζεται ότι: «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων ο δήμαρχος μπορεί ν' αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.»
- Σύμφωνα με το ά. 9 του Ν. 5056/2023 προστίθεται το άρθρο 74Α στον Ν. 3852/2010 ως εξής: Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής: «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»
- Την παρ. 7 του άρθρου 158 (Δαπάνες), του Ν. 3263/2006 ΦΕΚ 114 τ.Α): «Στις περιπτώσεις του στοιχείου Β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»
- Την παρ. 2γ του άρθρου 32 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 87 Τ. α0 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»), όπως ισχύει:2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:...γ. στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

- Την παρ. 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:..... ζ) Ασκή τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147).»

- Την από 16/2/2026 Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

- Την υπ' αρ. 75/2026 απόφαση Δημάρχου Πόρου περί «Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης της μονάδας αφαλάτωσης – απονιτροποίησης Δήμου Πόρου

Σύντομο ιστορικό:

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα όποια έλαβαν χώρα κατά την χρονική περίοδο 21-24 Ιανουαρίου 2026 είχαν σαν αποτέλεσμα να θέσουν εκτός λειτουργίας τις δύο μονάδες αφαλάτωσης του νησιού, οι οποίες την δεδομένη στιγμή ήταν πλήρως λειτουργικές, τόσο την ιδιόκτητη του Δήμου όσο και τη μισθωμένη από την ΤΕΜΑΚ, για διάστημα 7 ημερών. προκαλώντας κατάρρευση των εγκαταστάσεων απάντλησης θαλάσσιου ύδατος και βλάβη των αντλιών αναρρόφησης.

Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο προέκυψαν σοβαρά ηλεκτρολογικά προβλήματα της μονάδας απονιτροποίησης, βραχυκύκλωμα και σταδιακή καταστροφή του σταθεροποιητή τάσης ο οποίος οδηγούσε την δοσομετρική αντλία τροφοδοσίας αντικαθαλωτικού των μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης. Λόγω της μη λειτουργίας των δύο μονάδων αφαλατώσεων δεν υπήρχε η επιλογή διακοπής της μονάδας απονιτροποίησης και κατά το Σαββατοκύριακο 24-25 Ιανουαρίου παρουσιάστηκε σοβαρή μείωση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες προσπάθειες ανάταξης

και καθαρισμού των μεμβρανών ωστόσο αυτό δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα αφού η έμφραξη των μεμβρανών αποδείχτηκε μη αναστρέψιμη.

Επισημαίνεται ότι ακόμη και ολιγόωρη λειτουργία της μονάδας άνευ τροφοδοσίας αντικαθαλωτικού οδηγεί ρε ραγδαία μείωση της απόδοσης των μεμβρανών και έμφραξή τους. Η συγκεκριμένη βλάβη δε θα μπορούσε να αποφευχθεί, αφού δεν υπήρχε την δεδομένη στιγμή λειτουργική εναλλακτική επιλογή λόγω του συνδυασμού των καιρικών φαινομένων και των διαδοχικών σοβαρών βλαβών του συνόλου των συστημάτων επεξεργασίας ύδατος του Δήμου.

Συνεπώς, η έκτακτη βλάβη της δοσομετρικής αντλίας αντικαθαλωτικού υγρού οδήγησε στην ολιγοήμερη λειτουργία των μεμβρανών υπό μη προβλεπόμενες συνθήκες.

Κατά το διάστημα από τον αρχικό εντοπισμό της δυσλειτουργίας των μεμβρανών έως και τον τελικό προσδιορισμό της έκτασης του προβλήματος, δεδομένου του ότι δεν μπορούσε να διακοπεί η λειτουργία της εγκατάστασης λόγω των αναγκών κατανάλωσης και της απενεργοποίησης των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης κατά την έντονη κακοκαιρία στις 20-21/01/2026, η φθορά των μεμβρανών επιταχύνθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα την ανάγκη αντικατάστασής τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, η άμεση ανάγκη επαναφοράς της λειτουργίας της εγκατάστασης συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της ποιότητας ύδατος το οποίο διανέμεται προς κατανάλωση ενώ σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της, δύναται να προκύψει σοβαρό υγειονομικό θέμα ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αφού εκτιμάται ότι οι υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης δε δύνανται να αναλάβουν την πλήρη τροφοδοσία του νησιού αξιόπιστα και σε συνεχή βάση, ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο. Λόγω της απόλυτα εξειδικευμένης φύσης της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών υποδείχθηκαν από την κατασκευάστρια εταιρεία της μονάδας απονιτροποίησης η οποία και προδιάρραψε τον ακριβή τύπο των μεμβρανών, ώστε αυτές να προσδώσουν την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της εγκατάστασης.

Δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεν μπορούσαν να προβλεφθούν σύμφωνα με την κοινή κρίση και λογική και ότι τα καιρικά συμβάντα συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας και εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν είχε υπαιτιότητα, παρόλο που κατέβαλε προσπάθειες επιδιόρθωσης της βλάβης, εισηγούμαι όπως η Δ.Ε.:

Α. Εγκρίνει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος της υπ' αρ. 75/2026 απόφασης Δημάρχου Πόρου περί «Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης της μονάδας αφαλάτωσης –απονιτροποίησης Δήμου Πόρου».

Β. Εγκρίνει την υπ' αρ. 3/2026 Μελέτη Προμήθειας Μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης της μονάδας αφαλάτωσης-απονιτροποίησης του Δήμου Πόρου

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εντάξει την δαπάνη στην υπό κατάρτιση πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2026, μετά την έγκριση του.

Τα μέλη της Παράταξης της Μειοψηφίας κατέθεσαν τις απόψεις της Παράταξής τους ως εξής:

Πρόκειται για την τρίτη περίπτωση το τελευταίο εξάμηνο, όπου η δημοτική σας αρχή αδυνατεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει σωστά και ολοκληρωμένα συγκεκριμένες διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εν προκειμένω, έχετε και πάλι συγχύσει τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, όπου προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης κατεπειγουσών δημοσίων συμβάσεων στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχουν πιστώσεις ή που οι υπάρχουσες είναι ανεπαρκείς, με την πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπου ο Δήμαρχος, για λόγους κατεπείγοντος, αποφασίζει ο ίδιος για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε. Είναι λοιπόν προφανές ότι:

1. Η απευθείας ανάθεση προμήθειας ύψους 36.601,01€ με ΦΠΑ σαφώς και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, ο οποίος ασκεί για τις ανάγκες της καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, και όχι της Δ.Ε., ως εκ τούτου η τελευταία είναι εντελώς αναρμόδια να εξετάσει και να αποφανθεί επί της υπ' αριθμ. 75/2026 Απόφαση Δημάρχου.
2. Με κανέναν τρόπο δεν τεκμηριώνεται η μη ύπαρξη ή η ανεπάρκεια πιστώσεων, ώστε να τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006. Σε κάθε περίπτωση, αν πράγματι ο Δήμος δεν διέθετε εγκεκριμένο π/υ στις 17.2.2026 (ημέρα ανάρτησης της υπ' αριθμ. 75/2026 Απόφασης Δημάρχου), θα πρέπει απλώς να μεριμνήσει για τις όποιες αναγκαίες ενέργειες με την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του π/υ.

Περαιτέρω, οφείλουμε να σχολιάσουμε τα ακόλουθα:

1. Τόσο στην υπ' αριθμ. 75/2026 Απόφαση Δημάρχου, όσο και στην εισήγηση του θέματος, παρατίθενται παντελώς άσχετες διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι οποίες παραπέμπουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32), την οποία προφανώς και δεν εισηγείστε να λάβει χώρα εν προκειμένω, αφού η εφαρμοζόμενη διαδικασία (ορθώς) είναι εκείνη της απευθείας ανάθεσης.

2. Μεσολάβησε σχεδόν ένας (1) μήνας από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων (21-24.1.2026) έως τη λήψη της υπ' αριθμ. 75/2026 Απόφασης Δημάρχου (17.2.2026), επομένως κάθε επίκληση σε κατεπείγουσα ανάγκη είναι αυτοαναιρούμενη. Εν τέλει, η παραπάνω καθυστέρηση ακόμα και για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπήρξε απαράδεκτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι ουδείς λόγος συντρέχει για να τεθεί το σημερινό θέμα προς συζήτηση ενώπιον της Δ.Ε. και για τους λόγους αυτούς σας καλούμε όπως το αποσύρετε, διαφορετικά η παράταξή μας θα ψηφίσει **ΟΧΙ**.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Κανατσιδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Καραμάνη – Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα: **ΟΧΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Λίτσας Χρήστος: **ΟΧΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
4. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	3	Κουτουζής Γεώργιος, Κανατσιδης Γεώργιος, Ροΐδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ	2	Καραμάνη-Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα, Λίτσας Χρήστος
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A. Εγκρίνει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος της υπ' αρ. 75/2026 απόφασης Δημάρχου Πόρου περί «Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης της μονάδας αφαλάτωσης –απονιτροποίησης Δήμου Πόρου».

B. Εγκρίνει την υπ' αρ. 3/2026 Μελέτη Προμήθειας Μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης της μονάδας αφαλάτωσης-απονιτροποίησης του Δήμου Πόρου

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εντάξει την δαπάνη στην υπό κατάρτιση πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2026, μετά την έγκριση του.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2026.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	1. Κανατσίδης Γεώργιος 2. Καραμάνη-Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα 3. Λίτσας Χρήστος 4. Ροΐδης Κωνσταντίνος

